

Bilaga 1.2 Checklista för lokaler och fysisk tillgänglighet

Checklistan utgår från Boverkets byggregler, BBR, BFS 2011:6 med ändringar till och med 2019:2.

Boverkets föreskrifter som är utfärdade med stöd av lag och förordning, PBL och PBF:

- Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpna hinder (BFS 2013:9, HIN3) som innehåller generella rekommendationer om tillämpningen av föreskrifterna.
- Allmänna råd för utformning i andra hänseenden finns bland annat i Myndigheten för delaktighet *Riv hindren – riktlinjer för tillgänglighet*. (BFS 2014:3).
- Boverkets allmänna råd (2011:27) om analytisk dimensionering av byggnaders brandskydd, BBRAD (BFS 2011:26).

Målsättning

Lokaler ska vara utformade så att personer med olika funktionsnedsättningar ska ha tillträde och använda allmänna utrymmen i lokaler på lika villkor som personer utan funktionsnedsättningar.

Att tänka på

- Av- och påstigning samt parkering ska finnas nära entré.
- Det ska vara enkelt att ta sig in i lokalen, vilket innebär att trösklar ska undvikas och entrédörrar ska ha automatisk dörröppning.
- Det ska vara lätt att orientera sig, vilket innebär god skyltning.
- För att personer med synnedsättning lättare ska kunna orientera sig måste funktionsdetaljer i den byggda miljön, både utom- och inomhus, stå i tydlig kontrast mot varandra – det vill säga att en ljus färg kombineras med en mörkare. För att ha god kontrastverkan ska kontrasten vara minst 0,40 enligt NCS (Natural Color System).
- Av säkerhetsskäl ska stora glasytor markeras i ögonhöjd för stående och sittande personer och dörrar som öppnas i gångstråk eller med automatik ska ha markerad slagyta.
- Det ska vara lätt att hitta till receptionen – är det långa passager ska ledstråk finnas.
- Receptionen ska kunna möta personer som står och som sitter och vara utrustad med receptionsslinga för personer med nedsatt hörsel.

- Väntrummet ska ha olika sittmöjligheter som erbjuder rygg- och armstöd. För personer som har svårt att resa sig ska minst en stol med hög sitthöjd (48–50 cm) kunna erbjudas.
- Handikapptoaletten (RWC) ska ha bra yta att kunna förflytta sig på. I övrigt ska toaletten ha funktioner som främst är anpassade för sittande personer.
- Toaletter generellt ska vara utformade så att personer med nedsatt syn lätt kan orientera sig i rummet (kontraster) och av säkerhetsskäl ska toaletter vara utrustade med visuella larm (personer med nedsatt hörsel).

Riktlinjer

Viktiga funktioner (larm, manöverdon, inredning på RWC) ska kunna användas av personer som förflyttar sig i rullstol. Lämplig höjd för dessa är 80 cm över golvyta och 70 cm från hörn eller hinder.

Yttre miljö

Handikapparkering

Parkeringsplatser för rörelsehindrade ska kunna ordnas efter behov inom 25 meters gångavstånd från en tillgänglig och användbar entré.

Av- och påstigningsplats

Angöringsplats ska finnas i nära anslutning till entré.

Gångstråk

Gångytor ska utformas så att personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga kan ta sig fram och förflytta sig utan hjälp. Markbeläggningen på gångytorna ska vara fast, jämn och halkfri.

Ramp

Ramper ska kunna användas av personer med nedsatt rörelseförmåga. De ska luta högst 1:12.

Entré

Skyltning

Tydlig skyltning som är kontrastmarkerad och väl belyst.

Dörr

Tillgängliga och användbara dörrar och portar ska utformas så att de lätt kan öppnas av personer med nedsatt rörelseförmåga. Det fria passagemåttet bör vara minst 0,80 meter, när dörren är uppställd i 90°. Dörrbredd ska vara minst

84 cm och försedd med automatisk dörröppning (med eller utan manöverdon). Dörren bör vara försedd med säkerhetssensorer. Saknar dörren sensorer ska dörrrens slagyta (utrymmet där dörren slår upp) vara markerat kännbart och visuellt.

Roter dörr (karuselldörr) ska kompletteras med en dörr som kan användas av personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga.

Manöverdon för dörröppning

Manöverdon för dörröppning ska placeras 80 cm över mark och minst 70 cm från hörn eller annat hinder och vara kontrastmarkerad mot omgivningen. Manöverdon ska finnas både utanför och innanför dörren.

Kontrastmarkering

Skjut- eller slagdörrar ska vara tydligt kontrastmarkerade mot dörrkarm eller vägg. Glasdörrar ska markeras i ögonhöjd för sittande och stående personer (90 cm/150 cm).

Tröskel

Om det finns en tröskel bör den vara avfasad och ska vara max 1,5 cm hög.

Inre miljö

Reception

Tydlig skyltning. Del av receptionsdisk ska vara 80 cm hög. Funktioner vid receptionen ska vara på lämplig höjd och kontrastmarkerade (ringklocka, automater etcetera).

Receptionen ska vara utrustad med teleslinga eller annan teknisk lösning så att den blir tillgänglig och användbar för personer med nedsatt hörsel.

RWC – tillgänglig toalett

Där det finns toaletter för allmänheten ska minst en toalett vara tillgänglig och användbar med:

- Golvyta 220x220 cm
- Dörrbredd 84 cm
- Dörrlås med handtag som möjliggör låsning och stängning i samma handrörelse
- Draghandtag på dörrrens insida (L60 H80 centralt placerat)
- Ingen tröskel (alternativt avfasad)
- Fällbara armstöd på båda sidor om toaletten (80 cm över golvyta och nära till pappershållare på båda sidor)
- Inredning (krok, spegel, tvätt- och torkmöjlighet) ska vara på lämplig höjd (se riktlinjer i inledning) för personer som förflyttar sig med rullstol
- Tvättställ ska ha engreppsblandare

- Kontrastmarkeringar (toalettstol, handfat)
- Säkerhetslarm
- Visuellt utrymningslarm

Väntrum

Jämn och bländfri belysning. Stolar med rygg och armstöd, minst en stol som har höjden 45–50 cm.

Trappor

Ledstång på båda sidor och ska kontrastmarkerad mot bakgrund. Första och sista trappsteget ska kontrastmarkeras.

Hiss

- Korgmått 110x140 cm
- Dörrens fria bredd 90 cm
- Dörrautomatik
- Manöverdon för dörröppning
- Hissknappar ska kunna nås av personer som förflyttar sig med rullstol
- Nödlarm ska vara markerade

Brandskydd

Byggnaden ska utformas med sådant brandskydd att brandsäkerheten blir tillfredsställande.